

INFORMATIONS GENERALES

GENERAL INFORMATION



DÉCÈS


Nous avons le regret d'annoncer le décès de Madame Anne-Marie HEURLEY survenu le 8 août 1985 à la suite de maladie.

Madame HEURLEY travaillait au Département FI et était au CERN depuis le 14 mai 1962.

Elle était l'épouse de notre collègue Bernard HEURLEY qui travaille à la Division EP, et la mère d'une petite fille de 8 ans et d'un petit garçon de 4 ans et demi.

Le Directeur général a envoyé à la famille un message de condoléances de la part du personnel du CERN.

Département du Personnel



DÉCÈS

Nous avons le regret d'annoncer le décès de Monsieur Carlo MAULINI survenu le 5 août 1985 à la suite de maladie.

Monsieur MAULINI travaillait à la Division PS et était au CERN depuis le 1er février 1962.

Le Directeur général a envoyé à la famille un message de condoléances de la part du personnel du CERN.

Département du Personnel

RESTRICTIONS SUR L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DU SITE DE MEYRIN

Rappel

**Du mardi 20 août 1985, à 7h00
au vendredi 23 août 1985, à 14h00.**

La ligne électrique 130 kV Verbois-CERN et la sous-station CERN-Meyrin seront mises hors service en raison de travaux d'entretien effectués par le Service Electricité des Services Industriels de Genève.

Cette opération est fixée en fonction de l'arrêt des accélérateurs.

La puissance disponible au Site de Meyrin par les liaisons de Secours sera limitée.

Il est demandé aux utilisateurs :

1. de réduire le plus possible leur consommation, afin de ne pas provoquer de surcharge, et de mettre hors service les installations non indispensables;

2. de demander l'accord de la Salle de Contrôle SB (tél. 2201) avant l'enclenchement de toute charge importante.

Des déclenchements du réseau NORMAL se produiront au début et à la fin de cette période d'entretien.

Le Groupe Entretien-Exploitation de la Division SB attire l'attention de tous les utilisateurs sur le fait que les alimentations de Secours mises en place n'ont par la même fiabilité que l'alimentation normale.

Pour toute information complémentaire, prendre contact :

- soit avec M. GOLLIET - Tél. 3146 - R.P. (13)2101,
- soit avec M. RAZUREL - Tél. 2177 - R.P. (13)21004.

Division SB-EE